

ZGK.726.1.2023

Do wszystkich zainteresowanych

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Klembów – Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

NIP: 125-13-33-656

www.zgk.klembow.pl, www.bip.klembow.pl

tel.: +48 29 753 88 33-34, faks: +48 29 777 90 85

e-mail: zgk@klembow.pl, l.bala@klembow.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. **Nazwa:** Dostawa nowych wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy wraz nakładkami radiowymi w ilości:
 - a) 420 szt. wodomierzy JS 2,5 Smart + DN 20 IP 65 z nakładką radiową AT-16-2 wraz z kompletem uszczelek.
 - b) 30 szt. wodomierzy hermetycznych JS 2,5/4,0 Smart + DN IP 68 z nakładką NA-1 / AT-04 wraz z kompletem uszczelek.
3. **Pozostałe informacje:**
 - a) Dostarczane wodomierze spełniać muszą następujące warunki:
 - wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne
 - rok produkcji: nie starsze niż 2022
 - wodomierze producenta typu: POWOGAZ lub inne spełniające określone wymogi

- klasa/zakres pomiarowy zimna woda IP 65H-R100 V-R50, DN 15Q₃, 2,5m³/h długość 110 mm, DN 15Q₃, 2,5m³/h długość 130mm
- wodomierze zgodne z Dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyrządów pomiarowych, PN-EN-14154- wodomierze wraz z zachowaniem parametrów metrologicznych PN-EN-14154.
- wodomierz suchobieżny zabezpieczony przed działaniem silnego pola magnetycznego, podczas działania silnym polem magnetycznym na wodomierz, wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów metrologicznych
- wodomierze powinny posiadać:
 - ✓ wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
 - ✓ odpowiedniej klasy odporność na zapylenia
 - ✓ zespół liczydła z możliwością obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°
 - ✓ konstrukcję umożliwiającą naprawę lub regenerację
 - ✓ możliwość odczytu wzrokowego
 - ✓ uniwersalność wodomierzy budynkowych i mieszkaniowych
 - ✓ atest PZH i deklarację zgodności
 - ✓ imienną gwarancję producenta na proponowane urządzenia, wystawioną na zamawiającego
 - ✓ karty katalogowe
 - ✓ aktualne certyfikaty badania typu WE według MID obowiązujące na terenie UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne na terytorium Polski
 - ✓ gwarancję minimum 36 miesięcy

b) Dostarczane nakładki radiowe muszą spełniać następujące warunki:

- nakładki radiowe od jednego producenta
- nakładki radiowe nowe
- rok produkcji: nie starsze niż 2022
- nakładki radiowe uniwersalne do zastosowań w budynkach oraz w mieszkaniach
- bateria o żywotności min 10 lat w nakładce radiowej
- gwarancja minimum 60 miesięcy

c) Pozostałe warunki dotyczące funkcji oraz komunikacji jakie muszą spełniać wodomierze oraz nakładki radiowe:

- komunikacja wodomierzy musi odbywać się w standardzie Wireless M-bus, nadajnik działający w oparciu o protokół zgodny z normą PN-EN-13757-4 Wireless M-bus, pozwalający na odczyt zdalny wodomierzy współpracujący z systemem odczytowym Inkasent zainstalowanym na odbiornikach zamawiającego
- kompletne zestawy (wodomierz + nakładka) muszą posiadać systemy takie jak:
 - ✓ detekcję zdjęcia nakładki radiowej
 - ✓ detekcję wstecznych przepływów (bez użycia zaworów zwrotnych)
 - ✓ detekcję przepływów: wskazania małych bądź dużych przepływów
 - ✓ detekcję działania silnego pola magnetycznego na nakładkę radiową
 - ✓ funkcję stop – powiadamiającą o zatrzymaniu pracy wodomierza/nadajnika
 - ✓ przesył danych odczytowych w paśmie bezpłatnym tj. 868 MHz
 - ✓ komunikacja dwukierunkowa z możliwością odczytu, programowania i serwisu
 - ✓ system umożliwiający szyfrowanie transmisji danych wg. AES128

d) Rozliczenie następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;

e) Wyklucza się możliwość roszczeń z powodu błędnie skalkulowanej oferty;

4. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** do dnia 31.03.2023.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

CPV: 38421100-3– Wodomierze

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT (np. Cena – 100%):

Cena 100%

V. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE ZOBOWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. Nr 1 do oferty.
2. Opis sposobu przygotowania oferty: oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- a) wartość ~~dostawy~~*/ usługi*/ ~~roboty budowlanej~~* określone w oparciu o przedmiot zamówienia;
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
- c) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- d) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
- e) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VI. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dostawa nowych wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi”.
 - a) Złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej zgk@klembow.pl
2. **Termin składania ofert:** 2 lutego 2023 r. do godz. 10.00.
3. **Miejsce i termin otwarcia oferty:** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.
4. **Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:** Łukasz Bala – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, (29) 753-88-35, l.bala@klembow.pl
5. **Informacje dodatkowe:**
 - a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;
 - b) w przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy;
 - c) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
 - d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;

- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

W toku prowadzonego postępowania oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów – Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie, z siedzibą przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

*Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Klembowie
/-/ Łukasz Bala*

Załączniki:

1. formularz wzoru oferty
2. wzór umowy